

询比公告

一、询比内容：

1.1 询比条件：2025年舟山市标准化二次供水泵房提升改造工程智慧门禁设备采购项目，采购人为钱江水利开发股份有限公司管通分公司，建设资金来源为企业自筹。

1.2项目概况：舟山水司下辖二次供水泵站改造数量合计89套，涉及区域为定海本岛、定海外岛（盘峙、金塘）、普陀本岛、普陀外岛（蚂蚁岛、登步岛）、朱家尖等合计89处。建设内容包括：智慧门禁设备及其配套管线辅材等，在规定工期内完成安装调试工作，并且要求无缝接入二供水泵房智慧综合管理平台系统中。

1.3 供货与安装周期：接到采购人通知后，20日内完成供货，设备到货后20日内完成设备安装、调试等工作。

1.4 询比范围：智慧门禁设备供货安装调试及长期运维服务等，具体详见询比文件。

1.5 询比方法：综合评估法。

1.6 最高限价：本次询比最高限价680000.00元（含税）。

二、询比资格条件、要求：

2.1 供应商：

(1)具有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照。

(2) 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(3) 本项目不接受联合体投标。

三、询比文件的获取

凡有意参加本次询比的供应商，请于2025年7月4日至2025年7月6日，每日上午09:00时至11:30时，下午14:00时至16:00时（北京时间，下同），携带介绍信或法定代表人授权委托书原件、企业营业执照（原件和复印件加盖公章）到钱江水利开发股份有限公司管通分公司（地址：舟山市定海区临城街道城隍头村陈塘弄60号供水大楼603室）获取询比文件。

四、询比响应文件的递交：

4.1 递交截止时间：2025年7月9日14:00。

4.2 递交地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈塘弄60号供水大楼五楼会议室。

4.3 请各供应商按询价文件要求如实填报后，并密封（供应商自行在封口处加盖公章），
于2025年7月 9 日14:00（北京时间）前送至舟山市定海区临城街道城隍头村陈塘弄60号供水大楼五楼会议室，逾期无效。

五、其他事项：

发布媒体：钱江水利开发股份有限公司网站。

六、联系方式

联系人：张聪灵 联系电话：0580-2820787

附件：采购需求

一、采购清单

序号	货物名称	数量	单位
1	人脸门禁一体机	89	只
2	防水罩	89	只
3	电子锁	89	套
4	门磁探测器	89	只
5	红外探测器	89	只
6	门禁控制器	89	台
7	水位探测器	89	只
8	烟感探测器	89	只
9	机柜	89	台

二、采购需求：

序号	货物名称	技术要求
一	主设备技术要求	
1	人脸门禁一体机	1、设备应采用嵌入式 linux 系统。 2、★前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于 IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；（提供公安部检测报告复印件证明） 3、★屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于 600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。（提供公安部检测报告复印件证明） 4、应采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像； 5、支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。 6、应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节；应采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W。 7、★设备应支持掌纹掌静脉识别功能。应具有掌纹掌静脉防假功能，应能抵御视频、电子照片、打印照片、3D 模型等类型的掌纹呈现攻击，活体检测准确率应≥99.5%。（提供公安部检测报告复印件证明）

		8、★设备掌纹掌静脉比对时间应<200ms，准确率应>99.95%，识别距离在 5cm~12cm 范围内。（提供公安部检测报告复印件证明） 9、★设备应支持对显示页面进行编辑的功能：1. 应能提供至少 5 种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；2. 应能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作；3. 应能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能。（提供公安部检测报告复印件证明） 10. 防潮防腐蚀、含配套管线材料等 11. ▲投标时提供原厂针对本次项目的授权函和质保函并加盖制造商公章证明 12. ▲无缝接入二供泵房智慧综合管理平台系统中，投标时提供现有平台制造商针对本次项目的承诺函并加盖制造商公章证明
2	防水罩	1. 电子锁配套，要求具备与现有门无缝对接安装，含配套管线材料
3	电子锁	1. 电子机械锁，实现物理以及电子控制开门，不锈钢门把手，锁芯要求一致。系统要求无缝接入二供泵房安防综合管理平台系统中。
4	门磁探测器	1、设备类型：门磁探测器（明装） 2、外壳材质：金属电镀，镀环保彩锌 3、耐压耐流：耐压:100VDC、耐流:500mA 4、报警输出：IO 输出（常闭 NC），含配套管线材料 5、防潮防腐蚀、含配套管线材料等
5	红外探测器	1、设备类型：有线被动红外幕帘探测器 2、使用环境：室内 3、探测距离：15 米 4、探测角度： 6.3° 5、探测速度：0.3-2m/s 6、防潮防腐蚀、含配套管线材料等
6	门禁控制器	1. 管控门数≥1 门 2. 存储容量≥10 万张卡和 30 万记录存储 3. 输入接口配置：报警输入≥4、门磁≥1、开门按钮≥1、Case 输入≥2、防拆≥1，含配套管线材料。 4. 输出接口配置：开门继电器≥1、报警继电器≥2 5. 防潮防腐蚀、含配套管线材料等 6. ★主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁（提供公安部检测报告复印件证明） 7. ★主机应具防区报警功能，有 4 个入侵探测接口，能够联动报警输出（提供公安部检测报告复印件证明） 8. ▲投标时提供原厂针对本次项目的授权函和质保函并加盖制造商公章证明 9. ▲无缝接入二供泵房智慧综合管理平台系统中，投标时提供现有平台制造商针对本次项目的承诺函并加盖制造商公章证明
7	水位探测器	1、有线式浸水探测器，含配套管线材料，系统要求无缝接入二供泵房安防综合管理平台系统中。

8	烟感探测器	1. 采用光电感应原理，经过微处理器分析判断火灾产生时的烟雾，输出报警信息，含配套管线材料
		2. 采用光学迷宫设计，防尘、防虫、抗光线干扰
		3. 内置声光报警器
		4. 设备支持吸顶安装
		5. 设备支持防拆报警
		6. 系统要求无缝接入至二供泵房安防综合管理平台系统中
9	机柜	1、符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容 ETSI 标准。
		2、单开白色钢化玻璃前门；单开钣金后门；前后门可改为双开。
		3、承载:静载 800KG(带支架)
		4、尺寸：600*600*1200mm，防护等级:IP20
		5、主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC 优质冷轧板；厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。表面处理：方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑
		6. ▲投标时提供原厂针对本次项目的授权函和质保函并加盖制造商公章证明